

**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой  
предприятием населению по районам города(средние данные за 2017 год)**

| Определяемые показатели,<br>ед.измерения                                     | Нормативы<br>( ПДК),<br>по СанПиН<br>2.1.4.1074-01,<br>не более | Привокзальный<br>район | Пролетарский<br>район | Центральный<br>район | Советский<br>район | Зареченский<br>район |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Мутность, мг/дм <sup>3</sup>   | 1,5   | не обн.*- 0,68         | не обн.*              | не обн.*             | не обн.*           | не обн.*             |
| Цветность, градусы   | 20  | не обн.*               | не обн.*              | не обн.*             | не обн.*           | не обн.*             |
| Жёсткость общая, градусы   | 10,0**  | 8,4 – 9,5              | 5,8 – 6,0             | 7,6 – 9,4            | 8,2 – 9,4          | 7,2 – 7,9            |
| Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3   | не обн.*- 0,14         | не обн.*- 0,10        | не обн.*- 0,12       | не обн.*- 0,13     | не обн.*- 0,11       |
| Общие колиформные<br>бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100<br>см <sup>3</sup>            | отсутствие в<br>100 см <sup>3</sup>                             | не обн.*               | не обн.*              | не обн.*             | не обн.*           | не обн.*             |
| Термотолерантные<br>колиформные бактерии,<br>(ТКБ) КОЕ в 100 см <sup>3</sup> | отсутствие в<br>100 см <sup>3</sup>                             | не обн.*               | не обн.*              | не обн.*             | не обн.*           | не обн.*             |

\*\* – согласно п. 3.4.1. прим.2 СанПиН 2.1.4.1074-01

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения